



212700140904
有效期至2027年05月13日

正本

检验报告

INSPECTION REPORT

NO: KCSP-202303-0003

产品名称：生活饮用水
委托单位：大荔县农村饮用水服务中心
检验类别：委托检验

陕西阔成检测服务有限公司

Shaanxi Kuocheng Testing Service Co.Ltd.



报 告 声 明

1、报告无检验单位检验检测专用章，无骑缝章，无主检人、审核人、批准人签字无效。

2、复印报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。报告涂改无效。

3、委托送样检验的结论仅对所检样品负责，不代表样品所属批次产品质量。送检样品及其相关信息由委托单位提供，其真实性由委托单位负责。

4、对检验结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内以书面形式提出，逾期不予处理。现场监测结果和微生物检验结果不予复检。

5、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检验中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品质量问题信息时，本公司有职责按国家相关规定向有关质量监督检验检疫部门报告。

检测单位：陕西阔成检测服务有限公司

联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 99 号西安佳为科技产业园 104 栋 4 层 4-2408 室

联系电话：029-81299806 029-81299808

公司传真：029-82290014

公司网址：<http://www.kc-test.com>

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第1页 共10页

样品名称	生活饮用水	项目名称	/
规格型号	散装	样品类型/ 质量等级	/
委托单位	大荔县农村饮用水服务中心	检验类别	委托检验
采样地点	大荔县农村饮用水服务中心 8号井	采样日期	2023-03-01
采样人	高彤、洪志伟、王军	唯一编号	/
样品数量	25L×5+10L×1+1000mL×1	到样日期	2023-03-01
样品状态	无色透明液体, 适宜检验	检验日期	2023-03-01-2023-03-09
检验项目	总大肠菌群等,共 106 项		
检验/判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	该送检样品经检验, 所检项目除溴酸盐(使用臭氧时), 甲醛(使用臭氧时), 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时), 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时), 臭氧(O ₃), 二氧化氯(ClO ₂)外, 其余项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》标准要求。		
备注	1.出厂水。 2.联系人: 王军。 3.消毒方式: 次氯酸消毒。		



签发日期: 2023年03月14日

主检人:

潘玉

审核人:

姚乔

批准人:

李海东

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第 2 页 共 10 页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (2.1)
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (3.1)
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (4.1)
4	菌落总数	CFU/mL	≤100	61	合格	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
5	砷	mg/L	≤0.01	未检出 (检出限:0.09 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (6.6)
6	镉	mg/L	≤0.005	未检出 (检出限:0.06 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (9.7)
7	铬(六价)	mg/L	≤0.05	未检出 (检出限:0.004mg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (10.1)
8	铅	mg/L	≤0.01	未检出 (检出限:0.07 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (11.7)
9	汞	mg/L	≤0.001	未检出 (检出限:0.1 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (8.1)
10	硒	mg/L	≤0.01	未检出 (检出限:0.09 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (7.7)
11	氰化物	mg/L	≤0.05	未检出 (检出限:0.002mg/L)	合格	GB/T 5750.5-2006 (4.1)
12	氟化物	mg/L	≤1.0	未检出 (检出限:0.2mg/L)	合格	GB/T 5750.5-2006 (3.1)
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	1.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (5.2)

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第 3 页 共 10 页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
14	色度(铂钴色度单位)	度	≤15	未检出 (检出限:5度)	合格	GB/T 5750.4-2006 (1.1)
15	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	≤1	未检出 (检出限:1NTU)	合格	GB/T 5750.4-2006 (2.2)
16	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (3.1)
17	肉眼可见物	—	无	无肉眼可见物	合格	GB/T 5750.4-2006 (4.1)
18	pH	—	不小于 6.5 且 不大于 8.5	7.25	合格	GB/T 5750.4-2006 (5.1)
19	铁	mg/L	≤0.3	未检出 (检出限:0.9 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (2.4)
20	锌	mg/L	≤1.0	未检出 (检出限:0.8 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (5.6)
21	氯化物	mg/L	≤250	5.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (2.1)
22	硫酸盐	mg/L	≤250	14	合格	GB/T 5750.5-2006 (1.3)
23	溶解性总固体	mg/L	≤1000	345	合格	GB/T 5750.4-2006 (8.1)
24	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	145	合格	GB/T 5750.4-2006 (7.1)
25	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.50	合格	GB/T 5750.7-2006 (1.1)
26	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	未检出 (检出限:0.002mg/L)	合格	GB/T 5750.4-2006 (9.1)

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第4页 共10页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
27	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	未检出 (检出限:0.050mg/L)	合格	GB/T 5750.4-2006 (10.1)
28	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	未检出 (检出限:0.03 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
29	四氯化碳	mg/L	≤0.002	未检出 (检出限:0.21 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
30	铝	mg/L	≤0.2	未检出 (检出限:0.6 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (1.5)
31	锰	mg/L	≤0.1	未检出 (检出限:0.06 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (3.6)
32	铜	mg/L	≤1.0	未检出 (检出限:0.09 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (4.6)
33	亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时)	mg/L	/	未检出 (检出限:0.04mg/L)	/	GB/T 5750.10-2006 (13.1)
34	总β放射性	Bq/L	≤1	未检出 (检出限:0.028Bq/L)	合格	GB/T 5750.13-2006 (2.1)
35	总α放射性	Bq/L	≤0.5	未检出 (检出限:0.016Bq/L)	合格	GB/T 5750.13-2006 (1.1)
36	氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	≥0.3	0.30	合格	GB/T 5750.11-2006 (1.1)
37	甲醛(使用臭氧时)	mg/L	/	未检出 (检出限:0.05mg/L)	/	GB/T 5750.10-2006 (6.1)
38	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	mg/L	/	未检出 (检出限:0.23mg/L)	/	GB/T 5750.11-2006 (6.1)

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第 5 页 共 10 页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
39	溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	/	未检出 (检出限:0.005mg/L)	/	GB/T 5750.10-2006 (14.2)
40	一氯胺(总氯)	mg/L	≥0.5	0.81	合格	GB/T 5750.11-2006 (3.1)
41	二氧化氯(ClO ₂)	mg/L	/	0.11	/	GB/T 5750.11-2006 (4.2)
42	氨氮(以N计)	mg/L	≤0.5	未检出 (检出限:0.02mg/L)	合格	GB/T 5750.5-2006 (9.1)
43	臭氧(O ₃)	mg/L	/	未检出 (检出限:0.01 μg/L)	/	GB/T 5750.11-2006 (5.2)
44	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	0	合格	GB/T 5750.12-2006 (5.1)
45	隐孢子虫	个/10L	<1	0	合格	GB/T 5750.12-2006 (6.1)
46	锑	mg/L	≤0.005	未检出 (检出限:0.07 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (19.4)
47	钡	mg/L	≤0.7	未检出 (检出限:0.3 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (16.3)
48	铍	mg/L	≤0.002	未检出 (检出限:0.03 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (20.5)
49	硼	mg/L	≤0.5	未检出 (检出限:0.9 μg/L)	合格	GB/T 5750.5-2006 (8.3)
50	钼	mg/L	≤0.07	未检出 (检出限:0.06 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (13.3)
51	镍	mg/L	≤0.02	未检出 (检出限:0.07 μg/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (15.3)

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第 6 页 共 10 页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
52	银	mg/L	≤0.05	未检出 (检出限:0.03 μ g/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (12.4)
53	铊	mg/L	≤0.0001	未检出 (检出限:0.01 μ g/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (21.3)
54	氯化氰(以 CN计)	mg/L	≤0.07	未检出 (检出限:0.01mg/L)	合格	GB/T 5750.10-2006 (11.1)
55	一氯二溴甲 烷	mg/L	≤0.1	未检出 (检出限:0.05 μ g/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
56	二氯一溴甲 烷	mg/L	≤0.06	未检出 (检出限:0.08 μ g/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
57	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	未检出 (检出限:0.002mg/L)	合格	GB/T 5750.10-2006 (9.1)
58	1,2-二氯乙 烷	mg/L	≤0.03	未检出 (检出限:0.06 μ g/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
59	二氯甲烷	mg/L	≤0.02	未检出 (检出限:0.03 μ g/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
60	三卤甲烷(三 氯甲烷、一 氯二溴甲烷、 二氯一溴甲 烷、三溴甲 烷的总和)	mg/L	该类化合物 中各种化合 物的实测浓 度与其各自 限值的比值 之和不超过 1	未检出 (检出限:0.12 μ g/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
61	1,1,1-三氯 乙烷	mg/L	≤2	未检出 (检出限:0.08 μ g/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
62	三氯乙醛	mg/L	≤0.01	未检出 (检出限:0.001mg/L)	合格	GB/T 5750.10-2006 (8.1)

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第 7 页 共 10 页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
63	2,4,6-三氯酚	mg/L	≤0.2	未检出 (检出限:4.0×10 ⁻⁵ mg/L)	合格	GB/T 5750.10-2006 (12.1)
64	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	未检出 (检出限:0.12 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
65	七氯	mg/L	≤0.0004	未检出 (检出限:2.0×10 ⁻⁴ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (19.1)
66	马拉硫磷	mg/L	≤0.25	未检出 (检出限:1.0×10 ⁻⁴ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (4.1)
67	五氯酚	mg/L	≤0.009	未检出 (检出限:3.0×10 ⁻⁵ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (12.1)
68	六六六(总量)	mg/L	≤0.005	未检出 (检出限:1.0×10 ⁻⁵ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (2.2)
69	六氯苯	mg/L	≤0.001	未检出 (检出限:2.0×10 ⁻⁵ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (24.1)
70	乐果	mg/L	≤0.08	未检出 (检出限:1.0×10 ⁻⁴ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (4.1)
71	对硫磷	mg/L	≤0.003	未检出 (检出限:1.0×10 ⁻⁴ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (4.1)
72	灭草松	mg/L	≤0.3	未检出 (检出限:2.0×10 ⁻⁴ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (12.1)
73	甲基对硫磷	mg/L	≤0.02	未检出 (检出限:1.0×10 ⁻⁴ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (4.1)
74	百菌清	mg/L	≤0.01	未检出 (检出限:4.0×10 ⁻⁴ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (9.1)
75	呋喃丹	mg/L	≤0.007	未检出 (检出限:0.000125mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (15.1)

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第 8 页 共 10 页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
76	林丹	mg/L	≤0.002	未检出 (检出限:1.0×10 ⁻⁵ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (1.1)
77	毒死蜱	mg/L	≤0.03	未检出 (检出限:2.0×10 ⁻³ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (16.1)
78	草甘膦	mg/L	≤0.7	未检出 (检出限:0.025mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (18.1)
79	敌敌畏	mg/L	≤0.001	未检出 (检出限:5.0×10 ⁻⁵ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (4.1)
80	莠去津	mg/L	≤0.002	未检出 (检出限:5.0×10 ⁻⁴ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (17.1)
81	溴氰菊酯	mg/L	≤0.02	未检出 (检出限:0.002mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (11.2)
82	2,4-滴	mg/L	≤0.03	未检出 (检出限:5.0×10 ⁻⁵ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (12.1)
83	滴滴涕	mg/L	≤0.001	未检出 (检出限:2.0×10 ⁻⁵ mg/L)	合格	GB/T 5750.9-2006 (1.2)
84	乙苯	mg/L	≤0.3	未检出 (检出限:0.06 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
85	二甲苯(总量)	mg/L	≤0.5	未检出 (检出限:0.13 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
86	1,1-二氯乙烯	mg/L	≤0.03	未检出 (检出限:0.12 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
87	1,2-二氯苯	mg/L	≤1	未检出 (检出限:0.03 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
88	1,2-二氯乙烯	mg/L	≤0.05	未检出 (检出限:0.12 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第9页 共10页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
89	1,4-二氯苯	mg/L	≤0.3	未检出 (检出限:0.03 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
90	三氯苯(总量)	mg/L	≤0.02	未检出 (检出限:0.04 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
91	三氯乙烯	mg/L	≤0.07	未检出 (检出限:0.19 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
92	六氯丁二烯	mg/L	≤0.0006	未检出 (检出限:0.11 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
93	丙烯酰胺	mg/L	≤0.0005	未检出 (检出限:5.0×10 ⁻⁵ mg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (10.1)
94	四氯乙烯	mg/L	≤0.04	未检出 (检出限:0.14 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
95	甲苯	mg/L	≤0.7	未检出 (检出限:0.11 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
96	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	≤0.008	未检出 (检出限:2.0×10 ⁻³ mg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (12.1)
97	环氧氯丙烷	mg/L	≤0.0004	未检出 (检出限:0.0004mg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (17.1)
98	苯	mg/L	≤0.01	未检出 (检出限:0.04 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
99	苯乙烯	mg/L	≤0.02	未检出 (检出限:0.04 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
100	苯并(a)芘	mg/L	≤0.00001	未检出 (检出限:1.4×10 ⁻⁶ mg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (9.1)
101	氯乙烯	mg/L	≤0.005	未检出 (检出限:0.17 μg/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)

检验报告

NO: KCSP-202303-0003

第 10 页 共 10 页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
102	氯苯	mg/L	≤ 0.3	未检出 (检出限:0.04 μ g/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
103	微囊藻毒素-LR	mg/L	≤ 0.001	未检出 (检出限:0.06 μ g/L)	合格	GB/T 5750.8-2006 (13.1)
104	硫化物	mg/L	≤ 0.02	未检出 (检出限:0.02mg/L)	合格	GB/T 5750.5-2006 (6.1)
105	钠	mg/L	≤ 200	未检出 (检出限:7.0 μ g/L)	合格	GB/T 5750.6-2006 (22.4)
106	三氯乙酸	mg/L	≤ 0.1	未检出 (检出限:0.001mg/L)	合格	GB/T 5750.10-2006 (9.1)
以下空白						